

FDV-dokument stake-/spylegrenrør

Produkt	Stake-/spylegrenrør med 110 mm eller 200 mm stigerørsmuffe								
Produsent	Pipelife Norge AS, Surnadal Pipelife Polska, S.A., Kartoszynie								
Anvendelse	Stake-/spylegrenrør til bruk i spill- og overvannssystemer. Brukes til staking og spyling av stikkledninger, men kan også brukes som stakepunkt mellom kummer på hovedledning.								
Tekniske data	<table><tr><td>Dimensjoner:</td><td>110x110, 110x200, 160x200, 200x200 (mm)</td></tr><tr><td>Materiale:</td><td>Polypropylen co-polymer (PP)</td></tr><tr><td>Farge:</td><td>Rødbrun</td></tr><tr><td>Densitet:</td><td>Ca 0,9 kg/dm³</td></tr></table>	Dimensjoner:	110x110, 110x200, 160x200, 200x200 (mm)	Materiale:	Polypropylen co-polymer (PP)	Farge:	Rødbrun	Densitet:	Ca 0,9 kg/dm ³
Dimensjoner:	110x110, 110x200, 160x200, 200x200 (mm)								
Materiale:	Polypropylen co-polymer (PP)								
Farge:	Rødbrun								
Densitet:	Ca 0,9 kg/dm ³								
Sertifisering	NS-EN 13598-1 og INSTA SBC EN 13598-1. Kvalitetsmerke Nordic Poly Mark.								
HMS (helse, miljø og sikkerhet):									
Brannfare	Antennelsepunkt 360°C, ingen reell fare								
Helsefare	Ingen helsefare ved normal bruk. Kun fare ved brann. Generelt er den største faren ved branngasser innholdet av CO. Denne gassen er luktfri og har både akutte og toksiske effekter. Symptomer er svimmelhet, tretthet, hodepine, kvalme og uregelmessig pust.								
Førstehjelp	Ved symptomer som beskrevet over: Sørg for frisk luft og tilkall lege								



Pipelife Norge AS er sertifisert i henhold til NS-EN ISO 9001 og NS-EN ISO 14001

Service- og vedlikeholdsinstruks

Lagring	Stake-/spylegrenrør skal helst lagres under tak. Ved lang tids utelagring skal tetningsringer av gummi beskyttes mot solbestråling. Anbefalt maksimal lagringstid utendørs er 1 år, men plastmaterialet forringes ikke nevneverdig ved lengre tids utelagring i vårt klima.
Montering	Stake-/spylegren monteres mot spissender. Før montering skal spissende, muffe og pakning rengjøres og kontrolleres. Benytt Pipelife glidemiddel på spissenden. Forøvrig skal leggeanvisning for plastrør følges. Kum og stigerør skal omfylles med masser som ikke påvirkes av frost/tele.
Rørdeler	Til stake-/spylegren benyttes rør og rørdeler utviklet for produktet. Det kan være rør og deler av PP eller PVC i h.t. NS-EN 1852, NS-EN 1401 eller lignende.
Service	Produktet krever ingen service. Stigerør som ureglementert er omfylt med særlig telefarlig omfyllingsmasse må kontrolleres med hensyn på teleløft årlig.
Vedlikehold	Produktet i seg selv krever ikke vedlikehold. Ved asfaltering eller lignende hvor en teleskopdel skal justeres, bør teleskoppakningen graves fri under justeringen for å sikre at den ikke løsner fra stigerøret. Teleskopdelen heves ved å ta tak med et «anker» under teleskoprøret. Ikke løft i støpejernsramma.
Reservedeler	Skadet grenrør erstattes fortrinnsvis med samme type kum. Reservedeler skaffes gjennom entreprenør, rørlegger, rørgrossist e.l. - eller ved å kontakte produsenten direkte.